

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА № 5»**
 ул.Екатерининская, д.22, г.Вышний Волочёк,
 Тверская область, 171163
 тел./факс (48233) 6-16-70
 E-mail: voloksoh5@mail.ru
 ОКПО 54554752, ОГРН 1026901600670,
 ИНН/КПП 6908005942/690801001

14.01.2019 № 05

На № _____ от _____

Главное управление МЧС России по
 Тверской области
 Отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы по
 Вышневолоцкому, Бологовскому,
 Фировскому районам
 Государственному инспектору
 Вышневолоцкого, Бологовского и
 Фировского районов Тверской
 области по пожарному надзору,
 старшему инспектору ОНД и ПР по
 Вышневолоцкому, Бологовскому,
 Фировским районам Тверской
 области УНД и ПР ГУ МЧС России
 по Тверской области

М.А.ГУСЕВУ

По результатам плановой выездной проверки МБОУ СОШ № 5 и на основании выявленных нарушений руководство школы сообщает о мероприятиях по устранению нарушений следующее:

№	Вид нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Выполнение
1.	В кабинете физики (в лаборантской) не организовано устранение повреждения средств огнезащиты (штукатурки) строительных конструкций (потолка)	Планируется восстановление штукатурного слоя потолка в осенние каникулы (до 05.11.2018)	Восстановлен штукатурный слой потолка
2.	На первом этаже здания школы в помещении столовой настенный оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм.	Выполнено: настенный оповещатель перемещен на расстояние 150 мм от потолка	Настенный оповещатель перемещен на расстояние 150 мм от потолка
3.	У двери эвакуационного выхода из коридора второго этажа здания школы имеет перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из помещения	Планируется выполнить пандус с уклоном не более 1:6 в осенние каникулы (до 05.11.2018)	Смонтирован пандус
4.	Не обеспечено исправное состояние систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Уровень звука СОУЭ в защищаемых помещениях не соответствует нормам).	Планируется выполнение мероприятий по обеспечению исправного состояния систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при выделении ассигнований и денежных средств. Заявка в УФЭА Администрации города Вышний Волочек, руководителю отдела образования администрации г.Вышний Волочек от 24.10.2018.	Планируется выполнение в январе-феврале 2019 года



Директор школы

Handwritten signature

Н.Н.Шашкова

Handwritten notes: 16, 14 01, 2019