

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Вышнем Волочке  
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82

**ПРЕДПИСАНИЕ № 214-18**  
**должностного лица, осуществляющего федеральный**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 28 » сентября 2018 г.

г. Вышний Волочек,  
ул. Степана Разина, д.39  
(место выдачи)

Моренко Наталья Анатольевна начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по Тверской области в городе Вышнем Волочке

**по результатам проверки деятельности:**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5" (МБОУ СОШ №5), расположенного по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, 22 (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901600670, ИНН 6908005942

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Тверской области**

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, а именно:

07.09.2018г. с 09 часов 15 минут до 12 часов 45 мин., 19 сентября 2018 года с 9.20 до 10.20 при проведении плановой, документарной и выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», расположенного по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, 22 установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Проба воды питьевой – централизованное водоснабжение из крана на пищеблоке моечное отделение (после фильтра) по санитарно-гигиеническим показателям (мутность, железо) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» «мутность» 4,5±0,9 мг/л при нормативе не более 1,5 мг/л, «железо» 1,14±0,29 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л, – протокол испытаний № 2/5145 от 24.09.2018г, Нарушение п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «Общеобразовательные организации обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.»

2. Не проведена вакцинация против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 19 человек персонала МБОУ СОШ №5 п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок».

3. Гигиеническая оценка мебели на соответствие росто-возрастным особенностям учащихся в М СОШ №5 выявила нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1а класс:

- В кабинетах для 1а класса размер учебной мебели не соответствуют росту детей, что является нарушением норматива. Согласно списку учащихся 1А класса с антропометрическими показателями, в классе рост 22 детей соответствует номеру мебели №2 (фиолетовый), рост 3 детей - номеру мебели №3 (желтый), 1 ребенок не замерен, ввиду отсутствия. Кабинет не обеспечен мебелью с желтой и фиолетовой маркировкой п.5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Размеры проходов между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 11 см, при норме - не менее 50 – 70 см. п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. «5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 – 70 см;»

- Площадь кабинета 1 А класса не соответствует гигиеническим нормативам. В кабинете 1 А класса обучаются 26 детей, площадь кабинета не соответствует гигиеническим нормативам. По факту кабинет 57,4 кв.м., что составляет на одного обучающегося 2,2 кв.м , при норме 2,5 кв.м. – нарушение п.4.9; 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. «п.4.9 Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: - не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;» «10.1. ...Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.»

2б класс:

- В кабинетах для 2 Б класса размер учебной мебели не соответствуют росту детей, кабинет не обеспечен мебелью с желтой и фиолетовой маркировкой, что является нарушением норматива п.5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Размеры проходов между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 45 см, при норме - не менее 50 – 70 см., высота нижнего края учебной доски над полом составляет 98 см., что не соответствует нормативу (70-90 см), расстояние от первой парты до учебной доски 148 см, при нормативе – не менее 240 см, что не соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. «5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: - от первой парты до учебной доски - не менее 240; :- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 – 70 см; - высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;»

3а класс:

- В кабинетах для 3 А класса размер учебной мебели не соответствуют росту детей, что является нарушением норматива п.5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Размеры проходов между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 38 см, при норме - не менее 50 – 70 см, расстояние от первой парты до учебной доски 148 см, при нормативе – не менее 240 см, что не соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Площадь кабинета 3 А класса не соответствует гигиеническим нормативам. По факту кабинет 54,6 кв.м., что составляет на одного обучающегося 2,1 кв.м , при норме 2,5 кв.м. (п.4.9; 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

4. Коэффициент пульсации освещенности не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

- Учебный кабинет № 3 - 3-й класс - рабочие места учеников - коэффициент пульсации освещенности от 36,1 до 38,2 % при нормативе не более 10%.

- Учебный кабинет № 4 - 1-й класс - рабочие места учеников - коэффициент пульсации освещенности от 17,3 до 37,2 % при нормативе не более 10%.

- Учебный кабинет № 5 - Химия - рабочие места учеников - коэффициент пульсации освещенности от 29,4 до 38,2 % при нормативе не более 10%.

- Учебный кабинет № 7 – русский язык - рабочие места учеников - коэффициент пульсации

освещенности от 12,8 до 30,5 % при нормативе не более 10%.

Протокол испытаний № 2/4499 от 21.09.2018

Нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

«Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.»

П. 3.3.1. "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" «Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2 п. 33»

5. Параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": в спортивном зале температура воздуха превышает гигиенический норматив. 23,9<sup>0</sup>С - 24,2<sup>0</sup>С при нормативе 17-20<sup>0</sup>С

Протокол испытаний №2/4500 от 21.09.2018г

Нарушение п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, ... должна составлять ... в спортзале ... - 17 - 20°С;»»

6. Выявлены нарушения гигиенических требований к режиму образовательной деятельности:

В четверг в 1Б классе 5 уроков, но урок физической культуры не предусмотрен – п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «...Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры»

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

**С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 01 » февраля 20 19 г**

1. Качество питьевой воды на пищеблоке в моечном отделении по показателям «мутность» и «железо» привести в соответствие требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «мутность» не более 1,5 мг/л, «железо» не более 0,3 мг/л.

2. Завершить вакцинацию против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 19 человек персонала МБОУ СОШ №5, представить личные медицинские книжки с отметками о вакцинации.

3. В кабинетах для 1а, 2б и 3а классов: обеспечить наличие мебели в соответствии с группой роста детей. Обеспечить наличие маркировки на мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся. Обеспечить расстановку мебели в учебных классах в соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", обеспечив: - между рядом столов и наружной продольной стеной расстояние - не менее 50 – 70 см; высоту нижнего края учебной доски над полом 70 – 90 см; расстояние от первой парты до учебной доски не менее 240 см  
Обеспечить количество учащихся в классе 1а и 3а исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.

4. Коэффициент пульсации освещенности привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в кабинетах:

- Учебный кабинет № 3 - 3-й класс, учебный кабинет № 4 - 1-й класс, учебный кабинет № 5, учебный кабинет № 7 – русский язык.

5. Привести параметры микроклимата в спортивном зале в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: 17 - 20°C.

6. Общий объем нагрузки в течение дня для 1Б класса привести в соответствии с требованиями п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Представить копию расписания начальных классов.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышнем Волочке по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160, тел./факс 8 (48233) 5-84-82, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «04» февраля 2019 г.**

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание

Н. А. Моренко

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 28 » 09  
(направлена)

  
(подпись)

20 18 г.

  
(расшифровка подписи)